

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Кваркенскому и Адамовскому районам

(наименование органа государственного надзора)

462860 Кваркенский район, с. Кваркено, ул. Д. Бедного, 33а.

тел. 2-11-07, факс 2-11-07 E-mail kvargpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №10/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

«Таналыкский детский сад»

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Кваркенского и Адамовского районов по пожарному надзору № 10

от « 25 » марта 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 26 » апреля 2021 г. по 15 ч 00 мин. « 27 » апреля 2021 г.

проведена проверка: инспектором ОНД и ПР по Кваркенскому и Адамовскому районам лей-
тенантом внутренней службы Бикинтаевым М.А. территории и здания

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

МАДОУ «Таналыкский детский сад», расположенных по адресу: Оренбургская область,
Кваркенский район, с. Таналык, ул. Советская, д.4

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МАДОУ «Таналыкский детский сад» Жамбуришиной Аселью Була-
товной, действующей на основании приказа РОО Кваркенского район Оренбургской обла-
сти, от 23.08.2015 №83, в соответствии с уставом.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	проверка не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя состояния огнезащитной обработки (пропитки) с составлением акта (протокола) проверки ее состояния не проводится.	ПП РФ №1479 от 16.09.2020г п.13.	15.06.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела НД и ПР
по Кваркенскому и Адамовскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Оренбургской области Бикинтаев М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.И.П.*

«27» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МДОУ «Танталовский детский сад»
(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

«27» апреля 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.